

MASPRO

無停電 電源供給器 MPS605CD用非常用ケーブル

AUXILIARY AC-POWER CABLE
for STANDBY POWER SUPPLY

MPS-EC15(605CD)

(長さ15m)

使用方法

- ① **MPS605CD**の非常用電源切換スイッチを「非常時」側にします。
 - ② 非常用ケーブル**MPS-EC15(605CD)**を**MPS605CD**の非常用電源入力端子に接続します。
 - ③ 非常用発電機の出力電圧がAC100Vであることを確認して、非常用ケーブル**MPS-EC15(605CD)**のACプラグを接続します。
- 商用電源復旧後、非常用電源切換スイッチを「運用時」側に戻し、非常用ケーブルを取外してください。


製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」と「**MPS605CD**取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは、保存してください。

取扱説明書



接続方法



マルチメディアの

MASPRO

＝マスプロ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町
営業部 TEL名古屋 (052) 802-2244
工事営業部 (052) 802-2225
技術相談 (052) 805-3366
インターネットホームページ www.maspro.co.jp